



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПРОКУРАТУРА
ЮРЬЯНСКОГО РАЙОНА**

ул. Большевиков, 18, п. Юрья, 613600
тел./факс (8-833-66) 2-11-81

11.2018 № 02-04-2018

На № _____ от _____

до 26.12.18!

Директору КОГОБУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом-школа с. Велikorецкое Юрьянского района»

Гороховой В.Н.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, обеспечении пожарной безопасности и санитарных норм

Прокуратурой Юрьянского района в деятельности КОГОБУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом-школа с. Велikorецкое Юрьянского района» проведена проверка исполнения требований законодательства о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, семейного и жилищного законодательства, о пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия, в ходе которой выявлены нарушения требований закона.

В соответствии с требованиями ч.2 ст. 2 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее – Закон 120-ФЗ) деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних основывается на принципах законности, поддержки семьи и взаимодействия с ней, индивидуального подхода к несовершеннолетним, обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных интересов детей.

В соответствии с положениями ст.4 Закона 120-ФЗ Детский дом входит в систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Согласно п. 4, 5 ч. 1 ст. 5 Закона 120-ФЗ органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проводят индивидуальную профилактическую работу в отношении несовершеннолетних употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию; совершивших правонарушение, повлекшее применение мер административной ответственности.

Согласно ст.9 Закона 120-ФЗ органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в пределах своей компетенции обязаны обеспечивать соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних, осуществлять их защиту от всех форм дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлять несовершеннолетних и семьи, находя-

щиеся в социально опасном положении, а также незамедлительно информировать орган внутренних дел о выявлении несовершеннолетних, совершивших правонарушение или антиобщественные действия.

Согласно ст. 14 Закона 120-ФЗ организации, осуществляющие образовательную деятельность, осуществляют меры по реализации программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.

Установлено, что 11.10.2018 в дежурную часть МО МВД России «Юрьянский» поступило сообщение от директора Детский дом-школа с. Великорецкое Гороховой В.Н., о том, что в интернате трое воспитанников употребили алкоголь.

Так, Курагина П.А. во время обеденного перерыва между уроками, на улице с. Великорецкого встретила, неизвестного ей гражданина, которого попросила приобрести для нее бутылку пива объемом 1,5 литра, после чего Курагина П.А. передала неизвестному деньги в сумме 134 рубля. Далее неустановленное лицо приобрело в магазине с. Великорецкое бутылку пива, которую передало Курагиной П.А.

Курагина П.А. находясь на территории с. Великорецкого (вне территории интерната) предложила употребить пиво двум воспитанникам интерната Шамкову С.А. и Бедреддинову А.А., которые отказались от употребления, вследствие чего Курагина П.А. одна распивала пиво.

По результатам осмотра медицинской сестры от 11.10.2018 у Курагиной П.А. установлено алкогольное опьянение.

Выявленный факт свидетельствует о ненадлежащей профилактической работе сотрудников Детского дома-школы с. Великорецкое по предупреждению правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и установлению причин и условий, способствующих этому.

Кроме того, именно отсутствие надлежащей профилактической работы с Курагиной П.А., не информирование МО МВД России «Юрьянский» о несовершеннолетних, совершивших правонарушения или антиобщественные действия, привело к тому, что несовершеннолетние употребляют алкогольные напитки.

Так, Курагина П.А. за время нахождения в Детском доме-школе с. Великорецкое часто употребляла в речи нецензурные выражения, допускала случаи угрозы жизни и здоровья детям (хваталась за нож, дралась с воспитателями), обзывала нецензурными выражениями работников детского дома; угрожала поджогом детского дома, бродяжничала.

Однако, вопреки вышеуказанным требованиям закона о данных фактах органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе МО МВД России «Юрьянский» в известность поставлены не были, надлежащая профилактическая работы с Курагиной П.А. не организована и не проведена. Аналогичные нарушения допущены при профилактической работе с воспитанником Орловым В.В., который за время нахождения в Детском доме-школе с. Великорецкое при конфликтах со сверстниками хватался за нож, угрожал сверстникам, при этом органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

*Курагина П.А.
Великорецкое
с. Великорецкое
за нарушение
дисциплины*

*Орлов В.В.
неф. м.п.
с. Великорецкое
Деп. И.И.*

них, в том числе МО МВД России «Юрьянский» в известность поставлены не были.

Кроме того, следует отметить не снижающееся количество фактов самовольных уходов детей из учреждения.

Так в 2017 году 6 воспитанниками совершено 5 самовольных уходов, в текущем году детьми совершено 5 самовольных уходов из детского дома-школы.

В соответствии ч.3 ст.11 Федерального закона № 120-ФЗ от 24.06.1999 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее – ФЗ-120), комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав принимают постановления по отнесенным к их компетенции в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи вопросам, обязательные для исполнения органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В постановлении комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав указываются выявленные нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних, причины и условия, способствующие безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, меры по их устранению и сроки принятия указанных мер.

Согласно п.2 ст.11 ФЗ-120, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в пределах своей компетенции, обеспечивают осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних.

Так, постановлением КДН и ЗП Юрьянского района от 11.05.2018 № 56-н «О проведении межведомственной индивидуально профилактической работы с несовершеннолетним Кутлиным В.О., 13.03.2003 года рождения» ответственному органу КОГОбУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом-школа село Великорецкое Юрьянского района» в срок до 25.05.2018 поручено с привлечением необходимых специалистов органов и учреждений системы профилактики разработать межведомственную комплексную программу реабилитации несовершеннолетнего Кутлина В.О., в комиссию представить проект программы для утверждения, кандидатуру общественного воспитателя несовершеннолетнего.

При этом, в представленной для утверждения программе отсутствовали предложения от МО МВД России «Юрьянский», профилактические мероприятия с участием указанного органа в межведомственную комплексную программу реабилитации не включены, а запланированные профилактические беседы, мероприятия с несовершеннолетним носили формальный характер, не направлены на устранение причин и условий постановки на учет, в связи с чем программа реабилитации возвращена на доработку и своевременно не утверждена, а надлежащая профилактическая работа с Кутлин В.О. не проводилась, что в том числе стало причиной его самовольного ухода из учреждения 21.05.2018.

Кроме того, самовольные уходы Орлова В.В и Кутлина В.О. во 2 полугодии 2018 года из учреждения свидетельствуют о формальном подходе при проведении профилактической работы с несовершеннолетними, отсутствии постоянного контроля за находящимися на воспитании подростками и надлежащей организации системы мер по профилактике самовольных уходов воспитанников и условий их безопасного пребывания в учреждении.

Кроме того, в ходе совместной со специалистами проверки выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия в учреждении.

В соответствии со ст.ст.3, 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ (далее – Федеральный закон 69-ФЗ) система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами. Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством РФ; организации должны соблюдать требования пожарной безопасности, выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности.

Во исполнение требований ст. 16 Федерального закона 69-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (в ред. от 30.12.2017) "О противопожарном режиме" утверждены Правила противопожарного режима (далее – Правила).

Согласно п. 1 Правил, настоящие Правила противопожарного режима содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности.

В соответствии с п.п. «б» п. 23 Правил запрещается использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов.

Согласно п. 24 Правил руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.

В соответствии с п.п. «а,в» п.42 Правил запрещается эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции, эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.

Согласно п. 55 Правил направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

*Судим Е.А.
Анелин*

Вопреки вышеуказанным требованиям закона в здании КОГОБУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом-школа с. Великорецкое Юрьянского района» помещение вентиляционной камеры мастерских на первом этаже здания захлавлено бытовыми предметами, инвентарем. Защитные ограждения кровли здания и наружные пожарные лестницы второго этажа здания не имеют актов испытаний. Бытовая электропроводка, смонтированная в здании хозяйственного блока, требует ремонта, участки электросети выполнены в виде временных транзитных электролиний, не закрепленных к стенам помещений. В здании хозяйственного блока эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями). Знаки пожарной безопасности, обозначающие места нахождения наружных источников противопожарного водоснабжения, а также расстояние до них, требуют обновления.

В соответствии со ст.28 Федерального закона «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ (далее – Федеральный закон 52-ФЗ) в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства; программы, методики и режимы воспитания и обучения детей допускаются к применению при наличии санитарно-эпидемиологических заключений. Использование технических, аудиовизуальных и иных средств воспитания и обучения, учебной мебели, учебной и иной издательской продукции для детей осуществляется при условии их соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45 утвержден СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования".

Согласно п.4.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 стеллажи, подтоварники для хранения пищевых продуктов, посуды, инвентаря должны иметь высоту от пола не менее 15 см. Конструкция и размещение стеллажей и поддонов должны позволять проводить влажную уборку. На складах базовых организаций питания рекомендуется предусматривать многоярусные стеллажи и механические погрузчики.

В соответствии с п. 4.10 СанПиН 2.4.5.2409-08 для отдельного хранения сырых и готовых продуктов, их технологической обработки и раздачи в обязательном порядке должны использоваться отдельные и специально промаркированное оборудование, разделочный инвентарь, кухонная посуда.

Согласно п.4.11 СанПиН 2.4.5.2409-08 для порционирования блюд используют инвентарь с мерной меткой объема в литрах и миллилитрах.

В соответствии с п.5.12 СанПиН 2.4.5.2409-08 столовые приборы подвергаются мытью в горячей воде при температуре не ниже 45 °С с применением моющих средств с последующим ополаскиванием в проточной воде и прокаливанием в духовых (или сухожаровых) шкафах в течение 10 минут.

Согласно п. 5.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 производственные и другие помещения организаций общественного питания должны содержаться в порядке и чистоте. Хранение пищевых продуктов на полу не допускается.

В соответствии с п.6.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 для обеспечения обучающихся здоровым питанием, составными частями которого являются оптимальная количественная и качественная структура питания, гарантированная безопасность, физиологически технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, физиологически обоснованный режим питания, следует разрабатывать рацион питания.

Согласно п. 6.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 примерное меню разрабатывается юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, обеспечивающим питание в образовательном учреждении, и согласовывается руководителями образовательного учреждения и территориального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

В соответствии с п.6.24 СанПиН 2.4.5.2409-08 ежедневно в обеденном зале вывешивают утвержденное руководителем образовательного учреждения меню, в котором указываются сведения об объемах блюд и названия кулинарных изделий.

Согласно п. 6.26 СанПиН 2.4.5.2409-08 не допускается к реализации пищевая продукция, не имеющая маркировки, в случае если наличие такой маркировки предусмотрено законодательством Российской Федерации.

В соответствии с п. 14.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 с целью контроля за соблюдением технологического процесса отбирается суточная проба от каждой партии приготовленных блюд. Отбор суточной пробы осуществляет работник пищеблока (повар) в соответствии с рекомендациями по отбору проб. Контроль за правильностью отбора и условиями хранения суточных проб осуществляет медицинский работник.

Согласно п. 14.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 выдача готовой пищи осуществляется только после снятия пробы. Оценку качества блюд проводит бракеражная комиссия в составе не менее трех человек: медицинского работника, работника пищеблока и представителя администрации образовательного учреждения по органолептическим показателям (пробу снимают непосредственно из емкостей, в которых пища готовится). Результат бракеража регистрируется в "Журнале бракеража готовой кулинарной продукции" в соответствующей форме. Вес порционных блюд должен соответствовать выходу блюда, указанному в меню-раскладке. При нарушении технологии приготовления пищи, а также в случае неготовности блюда к выдаче не допускается до устранения выявленных кулинарных недостатков.

Вопреки вышеуказанным требованиям закона, в пищеблоке школы свежие овощи картофель и капуста в сетчатых мешках хранятся (лежат) на кафельном полу в тамбуре пищеблока, и не имеют маркировочного ярлыка (листа вклады-

ша). Отбор суточных проб не осуществляется. Ножи в рыбном и для холодных закусок цехах не имеют маркировки. Столовые приборы после мытья не прокаливаются в духовом шкафу. Отсутствует разработанное и утвержденное, и согласованное с руководителем территориального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор в установленном порядке примерное меню. В обеденном зале не вывешено утвержденное руководителем образовательного учреждения, меню, в котором должны указываться сведения об объемах и названия кулинарных изделий. Согласно имеющимся записей в «Журнале бракеража готовой продукции» оценка качества блюд 29.10.2018 и 30.10.2018 проводило только два человека. Форма «Журнала бракеража готовой продукции» который заполняется на пищеблоке, не соответствует законодательству, в журнале отсутствует час изготовления блюда, время снятия бракеража, графа примечание. Допущено использование не промаркированного оборудования в мясном цехе, а именно это электронные весы для взвешивания продуктов. В пищеблоке спального корпуса холодильное оборудование не обеспечено условиями хранения суточных проб, на полке в холодильнике при температуре, согласно показаниям имеющегося в нем термометра 8 °С, хранились суточные пробы, тогда как их хранение должно осуществляться в пределах от 2 до 6 °С. Контроль температурного режима хранения в холодильном оборудовании использования термометра ведется формально, температура в холодильнике согласно показаниям имеющегося в нем термометра составила 8 °С, а согласно имеющейся записи в «Журнала учета температурного режима (на пищеблоке) вышеуказанная температура составила 5 °С. Технологические карты не соответствуют требованиям. Разработанное и утвержденное меню не согласованно с руководителем территориального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор в установленном порядке примерное меню.

Вопреки ст. 7 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», п. 51 Постановления Правительства РФ от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» в детском доме-школе должным образом не организована медицинская помощь воспитанникам.

Детским домом-школой не выполнены рекомендации КОГКБУЗ «Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии» от 15.08.2018 по проведению Кутлину В.О., Санникову Д.А., Лариной У.В., Хлюпиной А.А. массажа нижних конечностей, магнитной терапии голени, электрофареза с тренталом на поясницу, парафикотерапия голень-стопа.

Кроме того, должным образом не выполняются обязанности по защите прав и законных интересов воспитанников, предусмотренные пунктом 2 ст. 155.2 Семейного кодекса Российской Федерации.

Не принимается достаточных мер по защите имущественных прав воспитанников.

С 29.10.2018 Досов В.Е. находится в детском доме-школе. Распоряжением администрации Подосиновского района Кировской области от 29.10.2018 № 459 за несовершеннолетним Досовым В.Е. закреплено право на жилое помещение по адресу: ул. Пролетарская д.32, кв.2, пгт Подосиновец Кировской области. Данное жилое помещение предоставлено нанимателю по договору № 13 социального найма жилого помещения от 11.09.2012.

При этом вопрос о признании факта невозможности проживания Досова В.Е. в указанной квартире в связи с тем, что ее площадь, приходящаяся на одного человека, менее учетной нормы (на общей площадью 43,7 кв. м, проживают 5 человек, в том числе мать и отец мальчика, лишенные родительских прав, в связи с чем на одного приходится менее 9 кв.м).

Коме того, решением Подосиновского районного суда Кировской области 06.09.2018 Досов Е.В. и Бехитина Ж.И. ограничены в родительских правах в отношении сына Досова В.Е., при этом алименты с родителей не взысканы.

Указанные нарушения создают угрозу жизни и здоровью воспитанников КОГОБУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом-школа с. Великорецкое Юрьянского района», в связи с чем недопустимы и должны быть устранены.

Данные нарушения стали возможными ввиду ненадлежащего исполнения должностных обязанностей работниками КОГОБУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом-школа с. Великорецкое Юрьянского района», а также отсутствия должного контроля со стороны руководителя предприятия.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры, принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих, недопущению подобных нарушений.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц.

О рассмотрении представления и результатах принятых мер сообщить в прокуратуру района в установленный законом месячный срок.

Прокурор района
советник юстиции

Р.А. Вылегжанин

2-13-62

В соответствии

Кировское областное
государственное
общеобразовательное бюджетное
учреждение
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей,
«Детский дом-школа с.
Великорецкое Юрьянского
района»

Прокурору Юрьянского района
Р.А. Вылегжанину

613636 Кировская обл.
Юрьянский р-н с. Великорецкое
ул. Центральная – 15
тел.: 8(83366) 6 – 21 - 29
факс: 8(83366) 6 – 21 – 61
E-mail: welikordd@mail.ru
26.12.2018 № 141

На Ваше представление от 15.11.2018 № 02-04-2018 «Об устранении нарушений законодательства о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, обеспечении пожарной безопасности и санитарных норм» администрация КОГОБУ для детей-сирот «Детский дом-школа с. Великорецкое Юрьянского района», сообщает следующее:

1. В ходе рассмотрения представления, нарушения в нем указанные нашли подтверждение.
2. Так действительно правоохранительные органы не информировались о совершении противоправных деяний несовершеннолетними воспитанниками Курагиной П., Орловым В. В целях устранения указанных нарушений приняты исчерпывающие меры:
 - 1) По фактам употребления в речи нецензурной брани постоянно ведется разъяснительная работа, о том, что нецензурная брань – это мелкое хулиганство и за это предусмотрена административная ответственность.
 - 2) По фактам угроз в адрес воспитанников и воспитателей, употребления в речи нецензурной брани, оскорблений в адрес других детей и сотрудников с Курагиной П., Орловым В. проводилась и проводится профилактическая работа.
 - 3) По фактам бродяжничества по селу с воспитателями и учителями была проведена работа по усилению контроля за передвижением воспитанников, особенно состоящих на различных видах учета. Воспитатели и учителя предупреждены об ответственности за каждого ребенка, который должен находиться в данный момент на занятии, и в случае отсутствия кого-либо из детей незамедлительно сообщить об этом администрации учреждения.

Кроме того в целях недопущения повторения подобных нарушений проводится следующая работа:

- 1) Ведется профилактическая работа по профилактике правонарушений, в том числе с привлечением органов внутренних дел. Сотрудники полиции Юрьянского района (Мальцева М.В., участковый уполномоченный, Метелев А.Л., участковый) регулярно выезжают на профилактические мероприятия с воспитанниками, как индивидуальные, так и общие (собрание с воспитанниками и воспитателями и т.п.)
 - 2) Воспитатели, учителя, другой персонал строго предупреждены об ответственности за жизнь и здоровье воспитанников. Также педагогические работники проинформированы о необходимости незамедлительного сообщения администрации учреждения о всех ситуациях, связанных с угрозой жизни и здоровью воспитанников.
 - 3) По факту не снижающегося количества случаев самовольных уходов в учреждении ведется профилактическая работа по профилактике самовольных уходов, организована постоянная занятость воспитанников посредством кружков, волонтеров, спонсоров.
3. Межведомственная комплексная программа реабилитации несовершеннолетнего Кутлина Василия доработана, утверждена. По профилактике самовольных уходов в учреждении ведется профилактическая работа. За 4 квартал 2018 года самовольных уходов из учреждения зафиксировано не было.
4. По фактам нарушений противопожарной безопасности:
- 1) Так, действительно, бытовая электропроводка, смонтированная в здании хозяйственного блока, находится в аварийном состоянии. В целях устранения указанных нарушений в 2019 финансовом году планируется замена электропроводки в здании хозблока и в здании спального корпуса КОГБУ для детей-сирот «Детский дом-школа с. Великорецкое Юрьянского района». В текущем финансовом году необходимых денежных средств в учреждении не имеется.
 - 2) По факту отсутствия актов испытаний защитных ограждений кровли зданий спального и учебного корпусов КОГБУ для детей-сирот «Детский дом-школа» и актов испытаний наружных пожарных лестниц второго этажа зданий спального и учебного корпусов КОГБУ для детей-сирот «Детский дом-школа» и в целях устранения указанных нарушений в 2019 финансовом году планируется провести акты испытаний указанных объектов. В текущем финансовом году необходимых денежных средств в учреждении не имеется. От ООО «Технические средства охраны» КОГБУ «Детский дом-школа с. Великорецкое Юрьянского района» получено коммерческое предложение об оказании услуг по испытанию ограждений кровли и

лестниц общей стоимостью 41 690 (сорок одна тысяча шестьсот девяносто) рублей.

3) На момент проверки помещение вентиляционной камеры мастерских было захламлено бытовыми предметами, инвентарем. В целях устранения указанных нарушений указанное помещение было освобождено от посторонних лишних предметов и инвентаря. В целях недопущения повторения подобных нарушений ответственному за пожарную безопасность учреждения Кузнецову Е.Л. было вынесено строгое предупреждение.

4) На данный момент времени знаки пожарной безопасности, обозначающих места нахождения наружных источников водоснабжения обновлены.

5) На данный момент времени в здании хозблока все светильники оснащены колпаками (рассеивателями).

5. Указанные нарушения СанПиН 2.4.5.2409-08 в ОУ также нашли свое подтверждение. С целью устранения данных нарушений выполнены следующие мероприятия:

1) в пищеблоке школы свежие картофель и капуста в сетчатых мешках хранятся (на стеллажах, подтоварники имеются. (Согласно п. 4.6 СанПиН 2.4.5.2409-09 стеллажи)

2) суточная проба от каждой партии приготовленных блюд берется в полном объеме и храниться не менее 48 часов. (Согласно п. 14.1 СанПиН 2.4.5.2409-09)

3) Ножи в рыбном и для холодных закусок цехах промаркированы. промаркированы весы в мясном цехе. Используются отдельные и специально промаркированное оборудование, разделочный инвентарь, кухонная посуда. (Согласно п. 4.10 СанПиН 2.4.5.2409-09)

4) Столовые приборы после мытья прокаливаются в духовом шкафу.

5) Примерное меню составлено, утверждено Роспотребнадзором Юрьянского района.

6) В обеденном зале школьной столовой меню вывешивается ежедневно.

7) Журналы бракеража готовой продукции приведены в надлежащий вид в соответствии с требованиями.

8) В пищеблоке спального корпуса температура на холодильном оборудовании отрегулирована.

9) Технологические карты составлены и утверждены в соответствии с требованиями

6. По факту не выполнения в полном объеме рекомендаций врачей, которые даны при выписке из медицинских организаций, а в частности массажа нижних конечностей, магнитной терапии голени, электрофореза, парафинотерапии сообщаем следующее: специалиста по физиотерапии в учреждении не имеется. Кабинет физиотерапии имеется в Юрьянской районной поликлинике. У специалиста,

работающего в кабинете физиотерапии нет возможности принимать всех наших детей за один прием. Данная недоработка компенсирована тем, что все дети, которым по медицинским показаниям требовались какие-либо процедуры, прошли курс реабилитации в санаториях Кировской области. Все необходимые процедуры были проведены. В целях недопущения подобных нарушений, все назначения врачей исполняются в срок. Ответственность за эти мероприятия возложена на и.о врача, медсестру Онохову О.В.

7. С целью устранения нарушения имущественных прав несовершеннолетнего Досова В.Е. проведена следующая работа:

1) Досов Владислав Евгеньевич находится в учреждении с 01.11.2018 года. С целью защиты имущественных прав и интересов несовершеннолетнего, 29.11.2018 года в администрацию Подосиновского района Кировской области направлен пакет документов, с заявлением от законного представителя «об установлении факта невозможности проживания воспитанника в ранее занимаемом жилом помещении»;

2) 16.11.2018 г. в отдел судебных приставов Подосиновского района Кировской области направлен запрос о взыскании алиментов с отца и матери несовершеннолетнего Досова Владислава Евгеньевича.

Директор



В.Н. Горохова